

Zertifikat

Certificate



Zertifikat Nr. *Certificate No.*
R 60121902

Blatt *Sheet*
0001

Ihr Zeichen *Client Reference*

Unser Zeichen *Our Reference*

Ausstellungsdatum

Date of Issue

0010--21188971 004

25.07.2017

(day/mo/yr)

Genehmigungsinhaber *License Holder*

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstr. 16
32758 Detmold
Deutschland

Fertigungsstätte *Manufacturing Plant*

S.C. Weidmüller Interface
Romania S.R.L.
Strada 66 Nr. 8
437345 Tautii Magheraus
Romania

Prüfzeichen *Test Mark*



Geprüft nach *Tested acc. to*

IEC 62852:2014
EN 62852:2015

Zertifiziertes Produkt (Geräteidentifikation)

Certified Product (Product Identification)

Lizenzentgelte - Einheit

License Fee - Unit

PV-Connector

Designation	:	PV-Stick - (male)	11
	:	PV-Stick + (female)	
Rated voltage	:	DC 1500 V	
Rated current	:	30 A	
Amb. temp. range	:	-40°C up to +85°C	
Upper limit temp.	:	115°C	
Degree of protection	:	IP 65	
Diameter of cable	:	5,5mm - 7,5mm	
Cable cross section	:	4,0mm ² or 6,0mm ²	

Applicable with PV cables listed in Constructional Data form and instruction manual

11

Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde und es bestätigt die Konformität des Produktes mit den oben genannten Standards und Prüfgrundlagen. Zusätzliche Anforderungen in Ländern, in denen das Produkt in Verkehr gebracht werden soll, müssen zusätzlich betrachtet werden. Die Herstellung des zertifizierten Produktes wird überwacht.
This certificate is based on our Testing and Certification Regulation and states the conformity of the product with the standards and testing requirements as indicated above. Any additional requirements in countries where the product is going to be marketed have to be considered additionally. The manufacturing of the certified product is subject to surveillance.

TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg

Tel.: +49 221 806-1371 e-mail: cert-validity@de.tuv.com
Fax: +49 221 806-3935 http://www.tuv.com/safety

Zertifizierungsstelle



Guido Volberg